Quatest 1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024 38361399 * Fax: 024 38361199 * Web: www.quatest1.com.vn
Cơ sở 2: Khu CN Nam Thăng Long - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 024 32191002 * Fax: 024 32191001

VILAS 028

Số/No: 20 / 1034 / TN2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. **Tên mẫu thử:** Tấm lợp chống dột KLIP PU
   Sample: *(Javta 2 sóng, PU=50/91mm)*
2. **Khách hàng:** Công ty cổ phần vật liệu xây dựng TYT Việt Nam
   Customer:
3. **Số lượng mẫu:** 01
   Quantity:
4. **Tình trạng mẫu:** Mới, Chưa qua sử dụng
   Samble observation: *New, Unused*
5. **Ngày nhận mẫu:** 19 / 03 / 2020
   Reception date:
6. **Ngày thử nghiệm:** 25 / 03 / 2020
   Test duration:

TT *No*	Tên chỉ tiêu *Specifications*	Đơn vị *Unit*	Phương pháp thử *Test methods*	Kết quả *Standard level*
1	Thử cháy bằng sợi dây nóng đỏ ở 700°C *Glow-wire test at 700 °C* (Ghi chú: Thử cháy cho phần PU/ *Fire test for PU part*)		Yêu cầu của khách hàng *Customer's requirement* IEC 695-2-1/2:1994	Không bắt lửa *No flame*

Hình ảnh/ *Pictures:*

Hanoi, date of 25 / 03 / 2020

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
Chief of Electric, Electronic & Energy efficiency Testing Lab

Đặng Thanh Tùng

GIÁM ĐỐC
Director

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.*
This test results is value only for samples taken by customer.
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.*
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.