



**BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG**

PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS 003 (ISO/IEC 17025:2005) - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIET NAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)
VILAS 003 LABORATORY - INSPECTION CENTER FOR BUILDING MATERIALS
Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024 38582216; Fax: 024 38581112; Email: centestvilas003@gmail.com; Website: www.vibm.vn

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT**

Số (No) 6.201 /VLXD-TTKĐ

1. Cơ quan gửi mẫu (Client): Công ty TNHH Thép Javta
2. Loại mẫu (Kind of sample): Tấm Panel PU Javta
3. Số phiếu kế hoạch (Reg.No): 1533/KHTN (1718/VILASKĐ)
4. Ngày nhận mẫu (Date of received sample): 24/08/2020


**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT**

STT (No)	Tên chỉ tiêu (Characteristics)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test methods)
1	Khối lượng thể tích (Bulk density)	kg/m ³	47,6	ISO 2896: 2001 (*)
2	Độ ngấm nước (Water absorption)	% thể tích	2,01	
3	Độ bền nén ở 10% biến dạng (Compressive strength 10% deformation)	kPa kg/cm ²	175,4 1,754	ISO 844: 2014 (*)
4	Hệ số dẫn nhiệt (Thermal conductivity) T _m = 23°C	W/m.K	0,02285	ASTM C518
5	Tải trọng uốn gãy (Flexural strength)	N	81,7	ISO 1209-1: 2007 (*)

Hà Nội, ngày (Date): 31/08/2020

Cán bộ phân tích (Tested by): Đỗ Hồng Tuyên Tuyen
PTN VILAS 003- Trung tâm Kiểm định VLXD
VILAS 003- Inspection Center for BM

Viện Vật liệu xây dựng
VIBM



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Lưu Thị Hồng

Nguyễn Minh Quỳnh

Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng gửi đến phòng thí nghiệm VILAS 003-Viện Vật liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu, tên mẫu trên Phiếu kết quả thử nghiệm do khách hàng đặt. (Samples were sent to lab VILAS 003-VIBM. Name of client and sample as client's request).
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Không được sao trích một phần Phiếu kết quả này khi không được đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm VILAS 003. (The test report valid for sample only. This test report shall not reproduced except in full, without the written approval of VILAS 003).
- Dấu VILAS 003 không bao gồm phép thử dấu (*). The VILAS003 symbol not used for (*) test methods.